

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Белгородской области  
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области  
в Алексеевском районе

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**  
**№ 134/1616 от 19 августа 2024 г.**

ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Алексеевском районе  
(место выдачи предписания)

При проведении профилактического визита и рассмотрении акта  
профилактического визита № 1616 от 19.08.2024 г. в отношении муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Станиченский детский  
сад» Алексеевского городского округа Белгородской области; юридический и  
фактический адрес: 309804, Белгородская область, Алексеевский район, с. Станичное, ул.  
Медовая, д. 23; ОГРН 1033106501350, ИНН 3122007778

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

1. В игровой, спальне, в комнате для занятий физкультурой разновозрастной группы дошкольного учреждения частично неисправны источники искусственного освещения, что не соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Показатели искусственной освещенности в помещениях: раздевалка, игровая разновозрастной группы дошкольного учреждения находятся ниже допустимой нормы, что не соответствует требованиям табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и является нарушением п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В помещении игровой разновозрастной группы выявлено несоответствие параметров (размеров) обследованной мебели (стулья) нанесенной маркировке, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)  
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об  
особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),  
муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений  
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  
«Станиченский детский сад» Алексеевского городского округа Белгородской  
области; юридический и фактический адрес: 309804, Белгородская область, Алексеевский  
район, с. Станичное, ул. Медовая, д. 23.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

**предписываю:**

1. Обеспечить замену в игровой, спальне, в комнате для занятий физкультурой разновозрастной группы дошкольного учреждения источников искусственного освещения в соответствии с требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Обеспечить соответствие показателей искусственной освещенности в обследованных точках - раздевалка, игровая разновозрастной группы дошкольного учреждения в соответствии с требованиями табл. 5.54 раздела V СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Обеспечить в помещении игровой подготовительной группы соответствие параметров (размеров) обследованной мебели (стулья) нанесенной маркировке в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**срок исполнения: до 28.11.2024 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Станиченский детский сад» Алексеевского городского округа Белгородской области в лице заведующего Ярцевой С.Ю.**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Алексеевском районе по адресу: 309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «29» ноября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. В случае продления срока исполнения предписания, необходимо направить ходатайство о продлении срока исполнения предписания через систему **ТОР КНД**.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**И. о. начальника отдела**

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» августа 2024 г.

**И.о. заведующего  
ДОУ Балабас О.Г.**